

PATVIRTINTA
Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“
direktoriaus
2026 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V1-91
(Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“
direktoriaus 2026 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V1-127 redakcija)

**MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“
(190161755)**

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

**I SKYRIUS
GAISRO APTIKIMAS**

**Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai,
arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.**

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai arba įjungia asmuo, pastebėjęs gaisrą.



2. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas informuoti apie gaisrą, šaukiant **„GAISRAS“**.

**II SKYRIUS
PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ**

**Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą bei atsakingų tarnybų pasitikimą kieme
atsakinga:**

**Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ ūkvedė Regina GABALIENĖ,
jos nesant – sekretorė Kristina KLEIŠIENĖ**

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, bendruoju pagalbos telefonu **112** iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas ir informuoja Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ ūkvedę **Reginą GABALIENĖ**.

4. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:

- kur įvyko tikslų adresą (**Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių raj.**) gaisro kilimo vietą;

- kas įvyko (įvykio pobūdį);
- kada įvyko (laiką);
- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
- situacijos kaitą;
- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas pasitinka ir informuoja apie situaciją ūkvedys, **jam nesant – sekretorė Kristina Kleišienė**.

6. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, darželio budintis darbuotojas turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III SKYRIUS PERSONALO IR VAIKŲ EVAKUACIJA

Už vaikų evakuaciją atsakingi:

Tuo metu grupėje dirbantys mokytojai ir mokinio / mokytojo padėjėjai

7. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
8. Įvykio metu grupėje dirbantis **mokinio / mokytojo padėjėjas**, atsakingas už durų palaikymą atidarytomis, kol iš patalpos neišeis paskutinis vaikas.
9. **Mokinio / mokytojo padėjėjas** eina pirmas ir rodo kelią vaikams.
10. **Grupės mokytojas** organizuoja vaikų eilę ir išeina kartu su paskutiniu vaiku.
11. **Grupės mokytojas**, dirbantis grupėje, privalo įsitikinti, kad visi tuo metu esantys vaikai išeina kartu su juo. Išėjus iš pavojaus zonos – pedagogas privalo sutikrinti vaikus pagal sąrašą.
12. **Specialistai**, dirbantys kabinetuose su vaikais atsakingi už vaikų evakuaciją iš kabinetų per arčiau esantį išėjimą ir vaikų pristatymą grupės mokytojams evakuacijos vietoje.
13. Nesant galimybių išeiti per duris iš pirmo aukšto grupių galinių patalpų, **grupės pedagogai** atsakingi už vaikų evakuacijos organizavimą per langą:
 - **Mokinio padėjėjas** per langą išmeta kėdę, išlipa pats ir priiminėja vaikus;
 - **Mokytojo padėjėjas** padavinėja vaikus per langą **mokinio padėjėjui**;
 - **Grupės mokytojas** renka vaikus į vieną vietą ir organizuoja jų eilę išlipimui per langą.
14. Esant laisviems, **ne grupėje dirbantis personalas** padeda evakuoti vaikus:
 - Vyr. buhalteris, sandėlininkas, ūkvedys **valytoja** – 1 aukšto 1-2 grupės;
 - Pavaduotojas ugdymui, sekretorius – 2 aukšto 3-5 grupės.

Už personalo evakuaciją atsakingi:

I aukštas – ūkvedė Regina GABALIENĖ,

II aukštas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė KONTUTIENĖ

15. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti Darželio koridoriuose pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
16. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui.
17. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
18. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.
20. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
21. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.
22. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir pedagogai su savo grupės vaikais turi nedelsdami (**per 5 min.**) susirinkti sutartoje vietoje (vidiniame Darželio kieme prie atsarginių vartų, kur ženklas „Evakuacijos susirinkimo vieta“ ) ir prisistatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui **Giedrei KONTUTIENEI**.

**Už evakuacinių durų atidarymą ir praėjimus atsakingi:
virėjos *Lina AURYLIENĖ* ir *Edita KUNSMONIENĖ***

23. Darželio direktorius turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus ir vaikus.

24. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius darbuotojus ir vaikus, visi eina į greta esantį Tirkšlių kultūros centrą.

25. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV SKYRIUS MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

26. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

27. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 5-7 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes.

V SKYRIUS GAISRO GESINIMAS

**Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojas, apmokytas
darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis:
einamojo remonto darbininkas, stalius, santechnikas *Vidmantas KRIPAS***

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

**Už elektros atjungimą pastate pastebėjus gaisrą atsakingi:
Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ ūkvedė *Regina GABALIENĖ*, jos nesant –
sandėlininkas**

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės  dislokacijos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą;
- ištraukti apsauginį kaištį;
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;
- nuspausti rankenėlę.

32. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

33. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąją medžiaga padengti visą degantį paviršių.

34. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

35. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis 6 – 7 neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė.

36. Labai svarbu, kad gesinamąją medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI SKYRIUS GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ ūkvedė *Regina GABALIENĖ*,
jos nesant – direktoriaus pavaduotoja ugdymui *Giedrė KONTUTIENĖ*

KITI NURODYMAI:

Pastebėjus ar įtarus isilaužimo ar kitokius piktybinius atvejus, skambinti:

1. Bendruoju pagalbos telefonu **112**;
2. Ūkvedei *Reginai GABALIENEI*, tel.: 0 612 37 685;
3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui *Giedrei KONTUTIENEI*, tel. 0 612 97 667.

Dėl galimų gedimų skambinti:

1. Elektros:
 - ūkvedei *Reginai GABALIENEI*, tel.: 0 612 37 685;
 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), tel.: 1852.
2. Apsaugos sistemos – UAB „G4S“, tel.: 0 619 96 112 arba 1691.